

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995807

(任务编号)

产品名称: 万能转换开关



型号: LW5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB14048	GB/T 14048.5-2017
2. 额定冲击耐受电压	/	2.5kV

CCC 认可报告编号: C-040-09B2033-S;
出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
CCC 证书编号: 2003010305013370;
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 万能转换开关 型 号: LW5 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-30 完成日期: 2018-11-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号									
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LW5 ; Ui:500V;Uimp:2.5kV; Ith:16A; AC-15; Ue: AC380V/500V, Ie: 2.6A/2A; DC-13; Ue: DC220V/440V, Ie: 0.27A/0.14A; IP40(工作面)										
主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-11-14	 (检测机构名称, 盖章) 2018 年 11 月 14 日									
审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-11-14										
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-11-14										
备注 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>2. 额定冲击耐受电压</td> <td>/</td> <td>2.5kV</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2033-S ; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2002010305013370; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017	2. 额定冲击耐受电压	/	2.5kV
序号和名称	变更前	变更后								
1. 标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017								
2. 额定冲击耐受电压	/	2.5kV								