



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告


☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0301-2972630
(任务编号)

产品名称: 多表位计量箱

型 号: PXD2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972630

(任务编号)

样品名称: 多表位计量箱

型号规格: PXD2

商标: /

样品数量: 1 台+样件

样品来源: 企业送样

样品生产序号: 2018070045

收样日期: 2018-10-25

完成日期: 2018-12-27

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 人民电器集团有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: PXD2


额定工作电压 (U_e): 400V、230V额定绝缘电压 (U_i): 400V频率 (f_n): 50Hz主母线额定电流 (I_n): 250A~10A主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 10kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

主检: 赵文闯

签名:



日期: 2018-12-28

审核: 袁科锋


签名:



日期: 2018-12-28

签发: 杜量

签名:



日期: 2018-12-30



备注

送试样机: PXD2 I_n : 250A; I_{cw} : 10kA; U_e : 400V; U_i : 400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型。

变更信息详见附件表 1