



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850047





产品名称: 星三角减压起动器

型 号: QJX2-80, QJX2-95

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2021CQC107502-850047</p> <p>样品名称: 星三角减压起动器</p> <p>型号: QJX2-80, QJX2-95</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 2 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2022-02-08</p> <p>完成日期: 2022-02-09</p>	<p>委 托 人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>QJX2-80, QJX2-95;</p> <p>Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV;</p> <p>Ith: 125A;</p> <p>Ie: 80A(QJX2-80)、95A(QJX2-95);</p> <p>Us: AC380V, AC220V;</p> <p>使用类别: AC-3; 极数: 3P;</p>	
<p>主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2022-02-12</p>	
<p>审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-12</p>	
<p>签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-12</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况见附页</p>	