



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-850050

产品名称: 星三角减压起动器

型 号: QJX2-25

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请编号: V2021CQC107502-850050<br>样品名称: 星三角减压起动器<br>型号: QJX2-25<br>商标: /<br>数量: 2 台<br>样品来源: 生产企业送样<br>收样日期: 2022-02-08<br>完成日期: 2022-02-09                                                                                                                              | 委托人: 人民电器集团有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产者: 人民电器集团有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>QJX2-25;<br>Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV;<br>Ith: 40A;<br>Ie: 25A;<br>Us: AC380V、AC220V; 50Hz;<br>使用类别: AC-3; 极数: 3P;<br>配用的辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A;<br>AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;<br>DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; |                                                                                                                                                    |
| 主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2022-02-12                                                                                                                                                        |                                                               |
| 审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-12                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-12                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况见附页                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |