



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-864224

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB2-63

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: RDB2-63 商标: PEOPLE 样品数量: 20 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.01.04 完成日期: 2022.02.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																		
试验结论: 合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: <p style="text-align: center;">RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);</p> In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)																			
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2022.02.15																			
备注: 该申请为变更申请, 具体如下:																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>变更内容</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB/T 10963.1-2005</td> <td>GB/T 10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>变更生产企业地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC21012285261</td> </tr> <tr> <td>原报告编号</td> <td colspan="2">V-14201-DC203649</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">中检质技检验检测科学研究院有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更内容	变更前	变更后	标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020	变更生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	原证书编号	CQC21012285261		原报告编号	V-14201-DC203649		原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
变更内容	变更前	变更后																	
标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020																	
变更生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																	
原证书编号	CQC21012285261																		
原报告编号	V-14201-DC203649																		
原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司																		
根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。																			

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC217095
首页	√	1	V-14201-DC217095
报告组成	√	1	V-14201-DC217095
安全型式试验报告	√	18	V-14201-DC217095
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验




安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-864224 样品名称: 小型断路器 型号规格: RDB2-63 商 标: PEOPLE 样品数量: 20 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.01.04 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 10963.1-2020 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
 In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; Icn=Ics=6000A;
 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.02.15
 审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.15
 签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.02.15



备注	样品编号: 1P D63 #1~#10 4P D63 #11~#20
----	--