



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2020CQC012032-602334

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB2-63

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB2-63 样品数量: 115 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020.11.23 完成日期: 2021.01.16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2021.01.16	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC203649
首页	√	1	V-14201-DC203649
报告组成	√	1	V-14201-DC203649
安全型式试验报告	√	118	V-14201-DC203649
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2020CQC012032-602334

样品名称: 小型断路器

型号规格: RDB2-63

样品数量: 115 台

样品生产序号: /

收样日期: 2020.11.23

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司


生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

主检: 章 羿 签名:  日期: 2021.01.16审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.01.16签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.01.16

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2021 年 01 月 16 日

检验检测专用章

备注

D 型	1P
D6	#1~#7
D10	#8
D16	#9
D20	#10
D25	#11
D32	#12~#18
D40	#19~#25
D50	#26
D63	#27~#45
	2P
D6	#46~#48
D32	#49~#51
D40	#52~#54
D63	#55~#59
	3P
D63	#60

	4P
D6	#61~#63
D32	#64~#66
D40	#67~#69
D63	#70~#90
C 型	1P
C6	#91
C10	#92
C16	#93
C20	#94
C25	#95
C32	#96
C40	#97
C50	#98
C63	#99~#105
	4P
C63	#106~#115