



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



221121340515



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4760965  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型号: RDB2-63

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: RDB2-63 商标: <b>PEOPLE</b> 样品数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025.06.18 完成日期: 2025.06.30	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


RDB2-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性;

Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)

主检: 俞俊杰 签名:  日期: 2025.06.30

审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.06.30

签发: 曾征 签名:  日期: 2025.06.30



该申请为变更申请, 具体变更情况如下:

变更内容	变更前	变更后
壳体外观	见原报告	壳体颜色、手柄形状、移印(材质不变)
原证书编号	2024010307696841	
原报告编号及检测单位	V-14201-DC217095、V-14201-DC203649 (中检质技检验检测科学研究院有限公司)	

根据以上变更进行试验, 本报告须与原报告合并使用方为有效。

备注

样品编号:  
 RDB2-63  
 1P  
 D63 #1~#4  
 4P  
 D63 #5~#8

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2504982
首页	√	1	C-14201-DC2504982
报告组成	√	1	C-14201-DC2504982
安全型式试验报告	√	14	C-14201-DC2504982
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验