



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0307-4760966

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB2LE 63


检测机构: 中检质检检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDB2LE-63	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 8 台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)
样品来源: 企业送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2025.06.18	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
完成日期: 2025.06.30	

试验结论: 依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
RDB2LE-63; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; IΔn=30mA、
50mA、100mA/AC 型; 电子式; IΔm: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极,
N 极常通)、2P、3P、3P+N (带三个保护极, N 极常通)、4P; 除 1P+N、3P+N 外, 其它都
适用于隔离

主检: 俞俊杰 签名:  日期: 2025.06.30	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2025年06月30日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.06.30	
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.06.30	

该申请为变更申请，具体变更情况及原认证情况详见附页。

序号	变更项目	变更前	变更后
1	壳体外观	见原报告	壳体颜色、手柄形状、移印(材质不变)
产品认证情况:			
原证书编号		2024010307696816	
原报告编号 及检测机构		V-14201-DC203648(中检质技检验检测科学研究院有限公司)	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			

备注

样品编号：
RDB2LE-63
1P+N
D63 #1~#4
4P
D63 #5~#8

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2504983
首页	√	1	C-14201-DC2504983
报告组成	√	1	C-14201-DC2504983
安全型式试验报告	√	12	C-14201-DC2504983
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验