



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0302-4819429
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB3G-125、RDB3G-125R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：隔离开关 型 号：RDB3G-125 商 标：/ 样品数量：4 台 样品来源：送样 收样日期：2025-08-21 完成日期：2025-09-04		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号									
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB3G-125、RDB3G-125R；Uimp：6kV；Ui：500V；Ith：125A； Ue：AC230V(1P)，AC400V(2P、3P、4P)；Ie：6A，10A，16A，20A，25A， 32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A；Icw：1.5kA/1s，Icm：2.5kA； 使用类别：AC-21B、AC-22A；1P、2P、3P、4P；IP20											
主检：郑美波		日期：2025-09-04									
审核：陈峰		日期：2025-09-08									
签发：严平		日期：2025-09-09									
		 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2025 年 9 月 9 日									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>螺纹直径或拧紧力矩变更</td><td>M7/3.5Nm(十字螺钉)</td><td>M7/3.5Nm(十字螺钉)、 M8/6.0Nm(内六角螺钉)</td></tr></table>				序号	变更项目	变更前	变更后	1	螺纹直径或拧紧力矩变更	M7/3.5Nm(十字螺钉)	M7/3.5Nm(十字螺钉)、 M8/6.0Nm(内六角螺钉)
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	螺纹直径或拧紧力矩变更	M7/3.5Nm(十字螺钉)	M7/3.5Nm(十字螺钉)、 M8/6.0Nm(内六角螺钉)								
2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ832； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010302696345； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。											

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0805
首页	√	1	02501-25DQ0805
报告组成	√	1	02501-25DQ0805
安全型式试验报告	√	14	02501-25DQ0805-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验