



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0307-2325580
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB3H-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 小型断路器

型号: RDB3H-63

商 标: /

数 量: 181 台

样品来源: 送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

收样日期: 2016-07-27、

2016-08-22

完成日期: 2016-08-31

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3H-63; Ue:AC230V (1P), AC400V(2P、3P、4P); In:6A, 10A, 16A、20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; lcs:7.5kA, lcn:10kA; 1P、2P、3P、4P

主检: 杨志林

日期: 2016-08-31

审核: 何仁厚

日期: 2016-09-09

签发: 郑强

日期: 2016-09-12

福建省产品质量检验研究院
2016年9月12日

(2)

备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。