



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4580265



(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S 商 标: / 样品数量: 46 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-09-29 完成日期: 2024-10-15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																										
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																											
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S; Ue: AC230V (1P、1P+N、2P), AC400V (1P、2P、3P、3P+N、4P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 1A 、2A 、3A 、4A 、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-63、RDB5-63R: Ics=Icn: 6000A; RDB5-63S: Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P、1P+N (N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (N 极可开闭)、4P;																											
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2024-10-24																											
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-10-25																											
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-10-25																											
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期寿命—Y 图;																											
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[18] 极数变更</td><td>1P、2P、3P、4P;</td><td>1P、1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;</td></tr><tr><td>[18] Ie 变更</td><td>6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A</td><td>1A 、2A 、3A 、4A 、6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A</td></tr><tr><td>[18] Ue 变更</td><td>Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P)</td><td>Ue: AC230V (1P、1P+N、2P), AC400V (1P、2P、3P、3P+N、4P)</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307695204</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所</td><td>C-06801-1C14852、C-06801-1C180566</td></tr><tr><td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td><td>C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>		变更信息	变更前	变更后	[18] 极数变更	1P、2P、3P、4P;	1P、1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;	[18] Ie 变更	6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A	1A 、2A 、3A 、4A 、6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A	[18] Ue 变更	Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P)	Ue: AC230V (1P、1P+N、2P), AC400V (1P、2P、3P、3P+N、4P)	原证书编号	2024010307695204		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、C-06801-1C180566	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																									
[18] 极数变更	1P、2P、3P、4P;	1P、1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;																									
[18] Ie 变更	6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A	1A 、2A 、3A 、4A 、6A 、10A 、16A 、20A 、25A 、32A 、40A 、50A、63A																									
[18] Ue 变更	Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P)	Ue: AC230V (1P、1P+N、2P), AC400V (1P、2P、3P、3P+N、4P)																									
原证书编号	2024010307695204																										
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																										
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、C-06801-1C180566																									
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614																									
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																											

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C241845
首页	√	1	C-06801-1C241845
报告组成	√	1	C-06801-1C241845
安全型式试验报告	√	70	C-06801-1C241845-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C241845

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验