



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-884573


产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-100、RDB5-100R

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-100、RDB5-100R 商 标: / 样品数量: 40 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-01-19 完成日期: 2022-04-26	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																																	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。																																		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-100、RDB5-100R; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); 适用频率: 50Hz; In: 63A、80A、100A、; 瞬时脱扣类型: C 型; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。																																		
主检:  日期: 2022-04-26	 温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 04 月 26 日																																	
审核:  日期: 2022-04-26																																		
签发:  日期: 2022-04-26																																		
备注	1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="367 1500 1396 1657"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB/T 10963.1-2005</td> <td>GB/T 10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>2.型号变更</td> <td>RDB5-125、RDB5-125R</td> <td>RDB5-100、RDB5-100R</td> </tr> <tr> <td>3.电流安倍数变更</td> <td>63A、80A、100A、125A</td> <td>63A、80A、100A</td> </tr> </tbody> </table> 2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号: 温州出入境检验检疫技术中心 19101-DW180049; 3. 原II型自愿认证证书编号: CQC2017010307013913; 4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 试品编号: <table data-bbox="303 1825 1332 2049"> <tbody> <tr> <td>A1-1 (1P/C100)</td> <td>B-1~3 (1P/C100)</td> <td>E1-1~6 (1P/C100)</td> </tr> <tr> <td>A1-2 (4P/C100)</td> <td>B-4~6 (4P/C100)</td> <td>E1-7~9 (2P/C100)</td> </tr> <tr> <td>A1-3 (1P/C100)(R)</td> <td>D-1~3 (1P/C100)</td> <td>E1-10~12 (4P/C100)</td> </tr> <tr> <td>A1-4 (4P/C100)(R)</td> <td>D-4~9 (4P/C100)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2-1~3 (1P/C100)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2-4~6 (2P/C100)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2-7~9 (4P/C100)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020	2.型号变更	RDB5-125、RDB5-125R	RDB5-100、RDB5-100R	3.电流安倍数变更	63A、80A、100A、125A	63A、80A、100A	A1-1 (1P/C100)	B-1~3 (1P/C100)	E1-1~6 (1P/C100)	A1-2 (4P/C100)	B-4~6 (4P/C100)	E1-7~9 (2P/C100)	A1-3 (1P/C100)(R)	D-1~3 (1P/C100)	E1-10~12 (4P/C100)	A1-4 (4P/C100)(R)	D-4~9 (4P/C100)		A2-1~3 (1P/C100)			A2-4~6 (2P/C100)			A2-7~9 (4P/C100)		
序号和名称	变更前	变更后																																
1.标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020																																
2.型号变更	RDB5-125、RDB5-125R	RDB5-100、RDB5-100R																																
3.电流安倍数变更	63A、80A、100A、125A	63A、80A、100A																																
A1-1 (1P/C100)	B-1~3 (1P/C100)	E1-1~6 (1P/C100)																																
A1-2 (4P/C100)	B-4~6 (4P/C100)	E1-7~9 (2P/C100)																																
A1-3 (1P/C100)(R)	D-1~3 (1P/C100)	E1-10~12 (4P/C100)																																
A1-4 (4P/C100)(R)	D-4~9 (4P/C100)																																	
A2-1~3 (1P/C100)																																		
A2-4~6 (2P/C100)																																		
A2-7~9 (4P/C100)																																		