



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625554

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-125

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-125 商 标: / 样品数量: 56 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-8-3 完成日期: 2017-10-10	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-125; Ue: AC230/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Icn=Ics=6000A; 瞬时脱扣类型: C 型; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。		
主检:  日期: 2017.10.10	 (温州出入境检验检疫技术中心) 2017 年 10 月 10 日	
审核:  日期: 2017.10.10		
签发:  日期: 2017.10.10		
备注: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 试品编号: A-1: 1P/C125 A-2: 4P/C125 B-1~3: 1P/C125 B-4~6: 4P/C125 C1-1~3: 1P/C125 C1-4~6: 4P/C125 C2-1~3: 1P/C125 C2-4~5: 2P/C125 C2-6: 4P/C125 D-1~3: 1P/C125 D-4~6: 4P/C125 D-7~9: 4P/C125 </td> <td style="vertical-align: top;"> D0-1~3: 1P/C63~C100 E1-1~3: 1P/C63 E1-4~6: 1P/C63 E1-7~9: 1P/C125 E1-10~12: 1P/C125 E1-13~15: 2P/C63 E1-16~18: 2P/C125 E1-19~21: 4P/C63 E1-22~24: 4P/C125 </td> </tr> </table>	试品编号: A-1: 1P/C125 A-2: 4P/C125 B-1~3: 1P/C125 B-4~6: 4P/C125 C1-1~3: 1P/C125 C1-4~6: 4P/C125 C2-1~3: 1P/C125 C2-4~5: 2P/C125 C2-6: 4P/C125 D-1~3: 1P/C125 D-4~6: 4P/C125 D-7~9: 4P/C125	D0-1~3: 1P/C63~C100 E1-1~3: 1P/C63 E1-4~6: 1P/C63 E1-7~9: 1P/C125 E1-10~12: 1P/C125 E1-13~15: 2P/C63 E1-16~18: 2P/C125 E1-19~21: 4P/C63 E1-22~24: 4P/C125
试品编号: A-1: 1P/C125 A-2: 4P/C125 B-1~3: 1P/C125 B-4~6: 4P/C125 C1-1~3: 1P/C125 C1-4~6: 4P/C125 C2-1~3: 1P/C125 C2-4~5: 2P/C125 C2-6: 4P/C125 D-1~3: 1P/C125 D-4~6: 4P/C125 D-7~9: 4P/C125	D0-1~3: 1P/C63~C100 E1-1~3: 1P/C63 E1-4~6: 1P/C63 E1-7~9: 1P/C125 E1-10~12: 1P/C125 E1-13~15: 2P/C63 E1-16~18: 2P/C125 E1-19~21: 4P/C63 E1-22~24: 4P/C125	