



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4819540
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB5-125C、RDB5-125H、
RDB5P-125C、RDB5P-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDB5-125C 商 标：/ 样品数量：4 台 样品来源：送样 收样日期：2025-08-21 完成日期：2025-09-05	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号								
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5-125C、RDB5-125H、RDB5P-125C、RDB5P-125H； Uimp: 6kV；Ui: 690V；Ue: AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P)； In: 63A, 80A, 100A, 125A；过电流脱扣器类型：热磁式； C 型：Ics: 6kA；Icu: 6kA；H 型：Ics: 7.5kA；Icu: 10kA； 选择性类别：A 类；极数：1P, 2P, 3P, 4P；适用于隔离用									
主检：程康松 日期：2025-09-05	 福建省产品质量检验研究院 2025 年 9 月 11 日								
审核：陈峰 日期：2025-09-10									
签发：严平 日期：2025-09-11									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>接线端子类型增加</td><td>M8(十字螺钉)</td><td>M8(十字螺钉)、M8(内六角螺钉)</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：03601-A-25B0124-S； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司； 4.原证书编号：2024010307656554； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	接线端子类型增加	M8(十字螺钉)	M8(十字螺钉)、M8(内六角螺钉)
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	接线端子类型增加	M8(十字螺钉)	M8(十字螺钉)、M8(内六角螺钉)						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0809
首页	√	1	02501-25DQ0809
报告组成	√	1	02501-25DQ0809
安全型式试验报告	√	13	02501-25DQ0809-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验