



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4680107
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB5-125C, RDB5-125H, RDB5P-125C, RDB5P-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDB5-125C,RDB5-125H, RDB5P-125C,RDB5P-125H 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-04-03 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-125C, RDB5-125H, RDB5P-125C, RDB5P-125H;
 Uimp: 6kV; Ui: 690V;
 Ue: AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P);
 In: 63A, 80A, 100A, 125A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 C 型 Ics: 6kA; Icu: 6kA;
 H 型 Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;
 选择性类别: A 类;
 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离用。

主检: 王 炜 签名:  日期: 2025-04-07	
审核: 陆维导 签名:  日期: 2025-04-07	
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2025-04-07	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 产品型号	RDB5-125C, RDB5-125H	RDB5-125C, RDB5-125H, RDB5P-125C, RDB5P-125H

- 原认可报告编号: 03601-A-24B0662-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原证书编号: 2024010307656554;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-25B0124-S
首页	√	1	03601-A-25B0124-S
报告组成	√	1	03601-A-25B0124-S
安全型式试验报告	√	13	03601-A-25B0124-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验