

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0307-4680108



(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63、RDB5-63S

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63、RDB5-63S 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-03-04 完成日期: 2025-03-11		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号																					
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																							
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63、RDB5-63S; Ue: AC230V (1P、1P+N、2P), AC400V (1P、2P、3P、3P+N、4P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63: Ics=Icn: 6000A; RDB5-63S: Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P、1P+N (N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (N 极可开闭)、4P;																							
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-03-12		浙江省机电产品质量检测所有 限公司 2025 年 03 月 12 日																					
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-03-12																							
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-03-12																							
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;																							
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[4]在证书上增加同种产品其它型号;</td><td>RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S</td><td>RDB5-63、RDB5-63R、RDB5P-63、RDB5-63S</td></tr><tr><td>[18]型号解释变更</td><td> RD...B...5...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6) (1) → 企业代号 (2) → 小型断路器 (3) → 设计序号 (4) → 壳架等级电流 (A) (5) → 无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (6) → 无代号: 普通产品; R: 项目专用 </td><td> RD...B...5...□...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7) (1)→企业代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→无代号: 普通产品; P: 行业特供型号 (5)→壳架等级电流 (A) (6)→无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (7)→无代号: 普通产品; R: 项目专用 </td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307695204</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所</td><td>C-06801-1C14852、C-06801-1C180566</td></tr><tr><td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td><td>C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614、C-06801-1C241845</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>				变更信息	变更前	变更后	[4]在证书上增加同种产品其它型号;	RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S	RDB5-63、RDB5-63R、 RDB5P-63 、RDB5-63S	[18]型号解释变更	RD...B...5...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6) (1) → 企业代号 (2) → 小型断路器 (3) → 设计序号 (4) → 壳架等级电流 (A) (5) → 无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (6) → 无代号: 普通产品; R: 项目专用	RD...B...5...□...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7) (1)→企业代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→无代号: 普通产品; P: 行业特供型号 (5)→壳架等级电流 (A) (6)→无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (7)→无代号: 普通产品; R: 项目专用	原证书编号	2024010307695204		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、C-06801-1C180566	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614、C-06801-1C241845	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																					
[4]在证书上增加同种产品其它型号;	RDB5-63、RDB5-63R、RDB5-63S	RDB5-63、RDB5-63R、 RDB5P-63 、RDB5-63S																					
[18]型号解释变更	RD...B...5...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6) (1) → 企业代号 (2) → 小型断路器 (3) → 设计序号 (4) → 壳架等级电流 (A) (5) → 无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (6) → 无代号: 普通产品; R: 项目专用	RD...B...5...□...63...□...□ (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7) (1)→企业代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→无代号: 普通产品; P: 行业特供型号 (5)→壳架等级电流 (A) (6)→无代号: 分断 6000A, S: 分断 4500A (7)→无代号: 普通产品; R: 项目专用																					
原证书编号	2024010307695204																						
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、C-06801-1C180566																					
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361、C-06801-1C222146、C-06801-1CY230614、C-06801-1C241845																					
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																							

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C250165
首页	√	1	C-06801-1C250165
报告组成	√	1	C-06801-1C250165
安全型式试验报告	√	16	C-06801-1C250165-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C250165

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验