



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：



申请编号：A2025CCC0307-4798743
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：RDB5-80S

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：小型断路器 型 号：RDB5-80S 商 标：/ 数 量：75 台 样品来源：送样 收样日期：2025-07-15 完成日期：2025-08-18		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5-80S; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N)、AC400V(3P+N); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型：C 型、D 型；Ics=Icn=6000A；极数：1P+N(带一个保护极， N 极可开闭)、3P+N(带三个保护极，N 极可开闭)；适用于隔离用		
主检：  日期：2025-08-18		 福建省产品质量检验研究院 2025 年 8 月 19 日
审核：  日期：2025-08-19		
签发：  日期：2025-08-19		
备注：示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0034
首页	√	1	02501-25DQ0034
报告组成	√	1	02501-25DQ0034
安全型式试验报告	√	147	02501-25DQ0034-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验