



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



170020122903

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2995613




产品名称: 隔离开关

型 号: RDB5G-125

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心

国家低压电器检测重点实验室(浙江)



样品名称: 隔离开关 型 号: RDB5G-125 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-09 完成日期: 2018-10-12	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5G-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A; Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw: 1500A/1s; Icm (峰值): 2500A; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P。									
主检: 	日期: 2018.10.12								
审核: 	日期: 2018.10.12								
签发: 	日期: 2018.10.12								
备注 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table> 2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号: 温州出入境检验检疫技术中心 19101-DW170044; 3. 原 CCC 证书编号: 2018010302057339; 4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 样品编号: #1: 4P/125A; #2: 2P/125A (仅用于拍照); #3: 1P/32A (仅用于拍照)		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017						