



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2022CQC107502-969727
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,
RDB5G-125/3,RDB5G-125/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: RDB5G-125/1,RDB5G-125/2, RDB5G-125/3,RDB5G-125/4 商 标: / 样品数量: 20 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-07-29 完成日期: 2022-08-11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号									
试验结论:依据 GB/T14048.3-2017 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4 Ui:500V,Uimp:4kV; Ith:125A; Ue:AC230V(1P,2P),AC400V(3P,4P); Ie:32A,63A,100A,125A; Icw:1.5kA/1s;Icm(峰值):2.5kA; 使用类别:AC-22A; 极数:1P,2P,3P,4P.										
主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-09-16	 (检测机构名称 盖章) 2022年9月16日									
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-09-16										
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-09-16										
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 50%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.证书合并</td> <td>CQC2008010302298808、 CQC2013010302660659</td> <td>CQC2008010302298808</td> </tr> <tr> <td>2.型号变更</td> <td>HL32-125,HL32-100</td> <td>RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.证书合并	CQC2008010302298808、 CQC2013010302660659	CQC2008010302298808	2.型号变更	HL32-125,HL32-100	RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4
序号和名称	变更前	变更后								
1.证书合并	CQC2008010302298808、 CQC2013010302660659	CQC2008010302298808								
2.型号变更	HL32-125,HL32-100	RDB5G-125/1,RDB5G-125/2,RDB5G-125/3,RDB5G-125/4								
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1818-S 和 03601-A-18B1807-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: CQC2008010302298808、CQC2013010302660659; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。										