



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC107502-764445

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB5G-125P

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



样品名称：隔离开关 型号：RDB5G-125P 商 标：/ 样品数量：15 台 样品来源：送样 收样日期：2020-12-21 完成日期：2021-05-19	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB5G-125P；

Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC230(1P), AC400V(2P、3P、4P);

Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 适用频率：50Hz;

Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别：AC-22A;

极数：1P、2P、3P、4P。

主检：  日期：2021.05.19

审核：  日期：2021.05.19

签发：  日期：2021.05.19



备注

试品编号：

- #1、#4、#6、#12、#13、#14：RDB5G-125P，4P/32A；
- #2、#8：RDB5G-125P，2P/32A；
- #3、#5、#10：RDB5G-125P，1P/32A；
- #7：RDB5G-125P，4P/125A；
- #9：RDB5G-125P，2P/125A；
- #11：RDB5G-125P，1P/125A；
- #15：RDB5G-125P，3P/125A 仅用于核查结构并拍照。