中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503

221121340515

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☑变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2025CCC0307-4680105
（任务编号）
产品名称：剩余电流动作断路器
型　　号：RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、***RDB5PLE-40***
检测机构：中检质技检验检测科学研究院有限公司

中检质技检验检测科学研究院有限公司
检验检测专用章

精准防伪 真实有效
CBiC 中检检科院
400-833-0072

样品名称：剩余电流动作断路器 型　　号：RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、***RDB5PLE-40*** 商　　标：/ 样品数量：2 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025.06.09 完成日期：2025.06.09	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论：依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、***RDB5PLE-40***；

Ui：500V；Uimp：6kV；Ue：AC230V；

In：1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A；

C、D 型特性；I△n：10mA、30mA/A 型或 AC 型/电子式；I△m：2000A；

RDB5LE-40、RDB5LE-40R、***RDB5PLE-40***：Icn=Ics：4500A；

RDB5LE-40H：Icn=Ics：6000A；RDB5LE-40L：Icn=Ics：3000A；

极数：1P+N（带一个保护极，N 极可开闭）；适用于隔离

主检：严洋　　签名：　　日期：2025.06.09	中检质技检验检测科学研究院有限公司 检验检测专用章 （检测机构名称、盖章） 2025 年 06 月 09 日
审核：魏益松　　签名：　　日期：2025.06.09	
签发：曾征　　签名：　　日期：2025.06.09	

备注

该申请为变更申请，具体变更情况及原认证情况详见附页。

序号	变更项目	变更前	变更后
1	新增型号	RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L	RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、***RDB5PLE-40***
产品认证情况：			
原证书编号		2024010307696474	
原报告编号及检测机构		V-14201-DC2303242、V-14201-DC2302026、V-14201-DC2206976、C-14201-DC193784(中检质技检验检测科学研究院有限公司)	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			

样品编号：
#1：RDB5PLE-40　D1
#2：RDB5PLE-40　D40

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2500882
首页	√	1	C-14201-DC2500882
报告组成	√	1	C-14201-DC2500882
安全型式试验报告	√	9	C-14201-DC2500882
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验