



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2020CQC012032-679571

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5TLE-32

检测机构: 温州海关综合技术服务中心



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5TLE-32 商 标: / 样品数量: 107 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-12-15 完成日期: 2021-04-02		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5TLE-32; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); 适用频率: 50Hz; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I\Delta n=30\text{mA}$ 、50mA/AC 型; 电子式; $I\Delta m=2000\text{A}$; $Ics=Icn=6000\text{A}$; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 常通, 不具备隔离功能)、4P (带四个保护极)。			
主检: 		日期: 2021-04-02	
审核: 		日期: 2021-04-02	
签发: 		日期: 2021-04-02	
		 温州海关综合技术服务中心 2021 年 04 月 02 日	
备注	试品编号: A1-1(1P+N/D32/30mA/AC) C2-1~3(2P/D32/30mA/AC) F0-1~3(1P+N/D1/50mA/AC) A1-2(4P/D32/30mA/AC) C2-4~6(4P/D32/30mA/AC) F0-4~6(1P+N/D32/30mA/AC) A2-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) D-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) F0-7~9(2P/D1/50mA/AC) A2-4~6(4P/D32/30mA/AC) D-4~6(4P/D32/30mA/AC) F0-10~12(2P/D32/30mA/AC) B-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) D0-1(1P+N/D32/50mA/AC) F0-13~15(4P/D1/50mA/AC) B-4(2P/D32/30mA/AC) E-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) F0-16~18(4P/D32/30mA/AC) B-5~7(3P+N/D32/30mA/AC) E-4~6(4P/D32/30mA/AC) G-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) B-8~10(4P/D32/30mA/AC) E-7~9(4P/D32/30mA/AC) G-4~6(4P/D32/30mA/AC) B-11(4P/D32/30mA/AC) E0-1~9 H-1~3(4P/D32/30mA/AC) B-12~14(1P+N/C32/30mA/AC) (1P+N/D1~D25/30mA/AC) B-15~17(3P+N/C32/30mA/AC) E0-10~18 B-18~20(4P/C32/30mA/AC) (1P+N/C1~C25/30mA/AC) C1-1~3(1P+N/D32/30mA/AC) E0-19~21 C1-4~6(4P/D32/30mA/AC) (1P+N/C32/30mA/AC) E0-22~24(4P/C32/30mA/AC)		