



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC012017-866031




(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: RDB7Z-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型号: RDB7Z-125 商标: PEOPLE 样品数量: 19 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2021-12-20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB7Z-125 Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P+N, 4P); In: 100A, 125A; Icn: 6kA; Ics: 6kA; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)2P, 3P+N(3 个保护极, N 极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制和远程半自动选择控制方式; 控制电平电压: AC220V		
主检: 	日期: 2021.12.24	(检测机构名称、盖章) 2021 年 12 月 24 日
审核: 	日期: 2021.12.24	
签发: 	日期: 2021.12.24	
备注: 见附页		