



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2025CQC012017-1361509

（任务编号）

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： RDB7Z-125, RDB7Z-1251

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电能表外置断路器 型 号：RDB7Z-125, RDB7Z-1251 商 标：PEOPLE 样品数量：4 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-07-09 完成日期：2025-07-10	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号															
试验结论：依据 CQC 1121-2016 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																
主检：张晟晖 日期：2025-07-10	(检测机构名称、盖章) 2025 年 07 月 10 日															
审核：冯林 日期：2025-07-10																
签发：庄晓丽 日期：2025-07-10																
备注： <table><tr><td>变更内容</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>主电路额定绝缘电压 (Ui) 变更</td><td>500V</td><td>690V</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC17012165279</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2024CQC012017-1277936</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更内容	变更前	变更后	主电路额定绝缘电压 (Ui) 变更	500V	690V	原证书编号	CQC17012165279		原测试报告编号	00901-V2024CQC012017-1277936		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更内容	变更前	变更后														
主电路额定绝缘电压 (Ui) 变更	500V	690V														
原证书编号	CQC17012165279															
原测试报告编号	00901-V2024CQC012017-1277936															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

RDB7Z-125, RDB7Z-1251

U_{imp} : 6kV;

U_i : 690V;

U_e : AC230V (1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P), AC400V (3P+N (带三个保护极, N 极可闭), 4P);

I_n : 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型;

$I_{cs}=I_{cn}$: 6000A;

极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P+N (带三个保护极, N 极可闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制和远程半自动选择控制方式;

控制电平电压: AC220V

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2025CQC012017-1361509
首页	√	2	00901-V2025CQC012017-1361509
报告组成	√	1	00901-V2025CQC012017-1361509
安全型式试验报告	√	14	00901-V2025CQC012017-1361509
电磁兼容型式试验报告	√	/	00901-V2025CQC012017-1361509
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验