



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC012017-866032




（任务编号）

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： RDB7Z-80

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型号: RDB7Z-80 商标: PEOPLE 样品数量: 19 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2021-12-23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB7Z-80 Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; Icn: N 型: 6kA, H 型: 10kA; Ics: N 型: 6kA, H 型: 7.5kA; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)2P, 3P+N(3 个保护极, N 极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制和远程半自动选择控制方式; 控制电平电压: AC220V	
主检:  日期: 2021.12.24	(检测机构名称、盖章) 2021 年 12 月 24 日
审核:  日期: 2021.12.24	
签发:  日期: 2021.12.24	
备注: 见附页	