



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 模式

申请编号: A2025CCC0307-4748311

(任务编号)

产品名称: 直流断路器


型 号: RDB8-40P RDB8DC-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



产品名称: 直流断路器	委托人: 浙江人民电器有限公司
型号: RDB8-40P、RDB8DC-40	委托人地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号
商 标: /	生产者: 浙江人民电器有限公司
样品数量: 2 台	生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号
样品来源: 企业送样	生产企业: 桑田新能源 (浙江) 股份有限公司
收样日期: 2025.06.05	生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十二路 148 号南首
完成日期: 2025.06.05	

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB8-40P、RDB8DC-40; Uimp: 8kV; Ui: 1000V(1P 外形、2P 外形)、1500V(3P 外形、4P 外形); Ue: DC500V(1P 外形)、DC1000V(2P 外形)、DC1500V(3P 外形、4P 外形); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; Ics: 1.5kA; Icu: 1.5kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形, 直流接线示意图见第 8 页; 适用于隔离; 适用于 PV; 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与获证 (2024010307685306) 产品, 产品描述一致, 内部结构一致。

主检: 严洋 签名:  日期: 2025.06.05	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检验检测专用章 盖章) 2025年06月05日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.06.05	
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.06.05	

备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人/生产者名称	桑田新能源（浙江）股份有限公司	浙江人民电器有限公司
	委托人/生产者地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 148 号南首	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号
	型号	SYB5-40P、SGB5-40P	RDB8-40P、RDB8DC-40
	母证书编号	2024010307685306	
	母证书检测机构及报告编号	C-06801-1CZ242173(浙江省机电产品质量检测所有限公司)	
说明：本试验报告引用编号为“C-06801-1CZ242173”的报告，仅修改了委托人/生产者名称、地址，除型号命名不同外，产品未发生变化。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2503580
首页	√	1	C-14201-DC2503580
报告组成	√	1	C-14201-DC2503580
安全型式试验报告	√	11	C-14201-DC2503580
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

1. 检