



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# CQC 标志认证

## 试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012030-714287  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB8D-63Z


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司




<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDB8D-63Z</p> <p>商标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 5台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-09-29</p> <p>完成日期: 2020-10-20</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
见本报告第2页的附页

主检:  日期: 2020.10.20

审核:  日期: 2020.10.20

签发:  日期: 2020.10.20



备注: 无