240008343976

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证
试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号： A2026CCC0307-4961510
（任务编号）

产品名称： 塑料外壳式断路器

型　　号： RDB8DCB-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司

样品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：RDB8DCB-63 商　　标：PEOPLE 样品数量：20 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2026-03-18，2026-05-14 完成日期：2026-06-17	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号


试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页

主检：	日期：2026-06-25	（检测机构名称、盖章） 2026 年 06 月 25 日
审核：	日期：2026-06-25	
签发：	日期：2026-06-25	

备注：无

附页：
RDB8DCB-63
Ui:690V;Uimp:4kV;
Ue:DC250V(2P 外形);
In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics=Icu:10kA;
选择性类别:A 类;
适用于隔离;
2P 外形,直流接线方式:



接线方式 1　　接线方式 2　　接线方式 3

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2026CCC0307-4961510
首页	√	2	00901-A2026CCC0307-4961510
报告组成	√	1	00901-A2026CCC0307-4961510
安全型式试验报告	√	64	00901-A2026CCC0307-4961510
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验