



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-922075



产品名称: 小型断路器

型 号: RDBF-63

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



样品名称: 小型断路器 型 号: RDBF-63 商 标: / 样品数量: 98 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-02-15 完成日期: 2022-03-29		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBF-63; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); 适用频率: 50Hz; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)。			
主检: 		日期: 2022-03-29	
审核: 		日期: 2022-03-29	
签发: 		日期: 2022-03-29	
		 温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 03 月 29 日	
备注	试品编号: A1-1 (1P/D63) A1-2 (4P/D63) A2-1~3 (1P/D63) A2-4~6 (2P/D63) A2-7~9 (4P/D63) B-1~3 (1P/D63) B-4~6 (4P/D63) B-7~9 (1P/C63) B-10~12 (4P/C63) C1-1~3 (1P/D63) C1-4~6 (4P/D63) C2-1~3 (1P/D63) C2-4~5 (2P/D63) C2-6 (4P/D63)		
	D-1~3 (1P/D63) D-4~6 (4P/D63) D-7~9 (4P/D63) D0-1~12 (1P/D1~D50) D0-13~24 (1P/C6~C50) D0-25~27 (1P/C63) D0-28~30 (4P/C63) E1-1~6 (1P/D1) E1-7~12 (1P/D63) E1-13~15 (2P/D1) E1-16~18 (2P/D63) E1-19~21 (4P/D1) E1-22~24 (4P/D63)		