



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0309-4765988
(任务编号)

产品名称：控制与保护开关电器

型 号：RDCPS-125

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：控制与保护开关电器 型 号：RDCPS-125 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2025-08-11 完成日期：2025-09-08		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号									
试验结论：依据 GB/T 14048.9—2024 检验合格											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDCPS-125；Uimp: 6kV；Ui: 690V；Ue: AC400V；Ith=Ie: 50A, 63A, 75A, 80A, 95A, 100A, 110A, 125A；Ics: 20kA；使用类别：AC-44；3P											
主检：郑美波 日期：2025-09-08		 福建省产品质量检验研究院 2025 年 9 月 16 日									
审核：张明斌 日期：2025-09-15											
签发：王平 日期：2025-09-16											
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>标准换版</td><td>GB/T 14048.9—2008</td><td>GB/T 14048.9—2024</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-24DQ0734； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010309695212； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)， N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流 寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.9—2008	GB/T 14048.9—2024
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	标准换版	GB/T 14048.9—2008	GB/T 14048.9—2024								

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ2552
首页	√	1	02501-25DQ2552
报告组成	√	1	02501-25DQ2552
安全型式试验报告	√	15	02501-25DQ2552-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验