



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490498


(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RDF16-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器 型号: RDF16-00 商 标: / 样品数量: 3 熔断体, 7 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-15 完成日期: 2017-02-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDF16-00 熔断体的额定电压 U_n : AC500V/690V; 熔断体的额定电流 I_n : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A; 额定分断能力 I_t : 120kA/50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 U_n : AC500V/690V; 额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 160A; 极数: 1P;													
主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-03-08 审核: 闫明显 签字:  日期: 2017-03-08 签发: 陈 源 签字:  日期: 2017-03-08	 (检测机构名称 盖章)												
备注:													
1. 变更情况:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB/T13539.2-2008</td> <td>GB/T13539.2-2015</td> </tr> <tr> <td>2. PTI</td> <td>PTI: 250V</td> <td>PTI: 400V</td> </tr> <tr> <td>3. 产品名称</td> <td>刀型触头熔断器</td> <td>有填料封闭管式刀型触头熔断器</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB/T13539.2-2008	GB/T13539.2-2015	2. PTI	PTI: 250V	PTI: 400V	3. 产品名称	刀型触头熔断器	有填料封闭管式刀型触头熔断器
序号和名称	变更前	变更后											
1. 标准换版	GB/T13539.2-2008	GB/T13539.2-2015											
2. PTI	PTI: 250V	PTI: 400V											
3. 产品名称	刀型触头熔断器	有填料封闭管式刀型触头熔断器											
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-11C0204-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2011010308496623; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。													