



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0305-4764777




(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型 号: RDH5D-160

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：双电源自动转换开关电器 型 号：RDH5D-160 商 标：PEOPLE 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-07-18, 2025-09-11 完成日期：2025-10-21	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																
主检： 日期：2025-10-31	(检测机构名称、盖章) 2025 年 10 月 31 日															
审核： 日期：2025-10-31																
签发： 日期：2025-10-31																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305695223</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2016CCC0305-2493817 00901-A2015CCC0305-2119265</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	2024010305695223		原测试报告编号	00901-A2016CCC0305-2493817 00901-A2015CCC0305-2119265		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	2024010305695223															
原测试报告编号	00901-A2016CCC0305-2493817 00901-A2015CCC0305-2119265															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页 1:

RDH5D-160

Ui:690V(主电路);250V(控制回路);

Uimp:8kV(主电路);4kV(控制回路);

Ue:AC400V;50Hz;

Ith:160A;

Ie:100A,125A,160A;

使用类别:AC-33iB;

Icw:10kA/50ms;Icm(峰值):17kA;

电器级别:PC 级;转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

仅具备失压转换功能.

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
产品名称变更	双电源自动转换开关	双电源自动转换开关电器
电源偏差变更	失压转换，欠压转换电压（40%~65%）±10V；返回电压（45%~70%）±10V（相电压AC230V）	仅具备失压转换功能
触头转换时间、转换动作时间变更	触头转换时间 ≤ 1s、 转换动作时间 ≤ 1s	触头转换时间：0.7s±10%、 转换动作时间：2s±10%
型号的解釋极数代号变更	极数（3P、三极、4P、四极）	极数（3-三极、4-四极）

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0305-4764777
首页	√	3	00901-A2025CCC0305-4764777
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0305-4764777
安全型式试验报告	√	35	00901-A2025CCC0305-4764777
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验