



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： A2025CCC0305-4764783
(任务编号)

产品名称： 双电源自动转换开关电器

型 号： RDH5DS-125

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：双电源自动转换开关电器 型 号：RDH5DS-125 商 标：PEOPLE 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-07-18 完成日期：2025-08-19	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																
主检：杨晓军 日期：2025-11-03 审核：刘威 日期：2025-11-03 签发：殷群福 日期：2025-11-03	(检测机构名称、盖章) 2025 年 11 月 03 日															
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305696791</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-925714</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	2024010305696791		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-925714		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	2024010305696791															
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-925714															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

RDH5DS-125

Ui:800V(主电路);400V(控制回路);

Uimp:8kV(主电路);2.5kV(控制回路);

Ue:AC400V;50Hz;

Ith:125A;

Ie:6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;

使用类别:AC-33iB;

Icw:10kA/30ms;Icm(峰值):17kA;

电器级别:PC 级;转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

仅具备失压转换功能.

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
产品名称变更	双电源自动转换开关	双电源自动转换开关电器
电源偏差变更	失压转换，欠压转换电压（40%~65%）±10V；返回电压（45%~70%）±10V（相电压AC230V）	仅具备失压转换功能
型号的解释最后位增加开关类型解释及代号	无	开关类型：B：标准型；J：经济型

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0305-4764783
首页	√	3	00901-A2025CCC0305-4764783
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0305-4764783
安全型式试验报告	√	39	00901-A2025CCC0305-4764783
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验