



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0302-4632110
(任务编号)

产品名称: 隔离器

型 号: RDHM1-250/3、RDHM1-250/4

检测机构: 安徽中质电科检测有限公司



产品名称：隔离器 型号：RDHM1-250/3、RDHM1-250/4 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2024-11-18 完成日期：2024-11-18	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：中欧电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路377号7、9~12楼																			
试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格																				
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDHM1-250/3、RDHM1-250/4 Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; Ith: 250A; Ie: 100A, 160A, 200A, 250A; Icw: 10kA/1s; 使用类别：AC-20A; 极数：3P, 4P; IP20(操作面)																				
主检：王 波	日期：2024-11-18																			
审核：陈前中	日期：2024-11-18																			
签发：朱金华	日期：2024-11-18																			
备注：1. <table><tr><td>ODM 认证</td><td>母证书</td><td>ODM 认证</td></tr><tr><td>委托人、生产者名称</td><td>中欧电气有限公司</td><td>人民电器集团有限公司</td></tr><tr><td>委托人、生产者地址</td><td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 377 号</td><td>浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</td></tr><tr><td>型号</td><td>COHM-250/3、COHM-250/4</td><td>RDHM1-250/3、RDHM1-250/4</td></tr><tr><td>母证书编号</td><td colspan="2">2024010302644132</td></tr><tr><td>母证书检测机构</td><td colspan="2">国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）</td></tr></table> 2. 本试验报告引用编号为“17001-NPC0302-20052727、17001-A2018CCC0302-3083132”的报告，申请认证产品与原获证产品完全一致（规格、结构、关键原材料/元器件及其供应商不变，委托人、生产者的名称和地址及型号改变）。			ODM 认证	母证书	ODM 认证	委托人、生产者名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司	委托人、生产者地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 377 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	型号	COHM-250/3、COHM-250/4	RDHM1-250/3、RDHM1-250/4	母证书编号	2024010302644132		母证书检测机构	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）	
ODM 认证	母证书	ODM 认证																		
委托人、生产者名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司																		
委托人、生产者地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 377 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																		
型号	COHM-250/3、COHM-250/4	RDHM1-250/3、RDHM1-250/4																		
母证书编号	2024010302644132																			
母证书检测机构	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）																			