



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0301-3088779

产品名称: 智能综合配电箱

型 号: RDJP

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-3088779

样品名称: 智能综合配电箱

型号规格: RDJP

商 标: 

样品数量: 1 台

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 20180718001

收样日期: 2019-01-01

完成日期: 2019-01-03

委 托 人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生 产 者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准:

GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

GB/T 7251.8-2005《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: RDJP;

额定工作电压 (U_e): 380V;额定绝缘电压 (U_i): 660V;主母线的额定电流 (I_n): 630A~100A;主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 20kA;电容器标称容量 (Q_c): [50kvar (SVG) +80kvar] ~ 20kvar;

补偿方式: 三相补偿; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关;

户内型/户外型: 户外型; 频率 (f_n): 50Hz; 外壳防护等级: IP44.主检: 孙云龙 签名:  日期: 2019-01-04审核: 张华君 签名:  日期: 2019-01-04签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-01-04

(检测机构名称: 盖章)

2019年01月04日

备注	变更前		变更后
	安全件变更	见原报告 02401-1711905133 第 6 页	见报告 02401-1911905001 第 6 页
	额定工作电压变更	400V、380V	380V
	额定绝缘电压变更	690V	660V
	主母线的额定短时耐受电流变更	15kA	20kA
	额定冲击耐受电压变更	6kV	8kV
	原 CCC 证书编号	2017010301961661	
	原报告编号	02401-1711905133	
	原检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

送试样品: 主母线: $I_n=630A$, $I_{cw}=20kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$;
50kvar (SVG) +80kvar; 50Hz; IP44. 温升试验时, 内置一台风机开启。