



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 核查

申请编号: V2021CQC107501-850834

产品名称: 智能综合配电箱

型号: RDJP

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-850834 样品名称: 智能综合配电箱 型号规格: RDJP 商 标: / 样品数量: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2022.02.24	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》 GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分: 智能型成套设备通用技术要求》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: RDJP; 额定工作电压 (Ue): 380V; 额定绝缘电压 (Ui): 660V; 频率 (fn): 50Hz; 主母线的额定电流 (InA): 630A ~ 100A; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 20kA; 额定总容量 (Qc): [50kvar(SVG) + 80kvar] ~ 20kvar; 补偿相数: 三相补偿; 投切电容器的元件类型: 复合开关; 户内型/户外型: 户外型; 外壳防护等级: IP44; 具有遥测、遥控、遥信功能功能		
主检: 许立岗 签名:  日期: 2022.02.24	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022年02月24日 检验检测专用章	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.24		
签发: 曾 征 签名:  日期: 2022.02.24		
备注	变更项目见下页表 1	