

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：


申请编号：V2020CQC107502-760276
(任务编号)

产品名称：软起动器

型 号：RDJR6-ZX

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 软起动器</p> <p>型 号: RDJR6-ZX</p> <p>数 量: 8</p> <p>收样日期: 2020-12-17</p> <p>完成日期: 2021-05-09</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDJR6-ZX 75kW、RDJR6-ZX 90kW; Uimp: 6kV: Ui: 690V: Ue: AC380V: Ith=Ie: 150A、180A: Pe: 75kW、90kW: 外壳防护等级: IP20 (操作面): 使用类别: AC-53a: 极数: 3P</p>	
<p>主检: 蔡益州 签名:  日期: 2021-05-12</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 2021年05月13日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2021-05-12</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-05-13</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p> <p>样品编号:</p> <p>RDJR6-ZX 90kW 180A: I-1、II-1、III-1、IV-1、V-1、K-1、Y-1;</p> <p>RDJR6-ZX 75kW 150A: V-2;</p> <p>K-1 和 Y-1 共用一台样品;</p>	