



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2026CQC012033-1436931

产品名称: 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
(外置断路器)

型 号: RDM1-250P/3300

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)



申请编号：V2026CQC012033-1436931 样品名称：具有远程控制功能的塑料外壳式断路器 (外置断路器) 型 号：RDM1-250P/3300 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：生产企业送样 收样日期：2026-05-20 完成日期：2026-05-25	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业：依顿电气科技有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇沙后村柳湖路 777 号 5-6 楼(浙江朝方电气有限公司内)
试验结论：原获证(母证书号：CQC25012489198)产品依据 CQC1148-2020 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，送样品与原获证(母证书号：CQC25012489198)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1-250P/3300; U_e: AC400V; U_i: 1000V; U_{imp}: 8kV; I_n: 80A、100A、125A、160A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型：热磁式; 适用频率：50/60Hz; 选择性类别：A 类; I_{cs}: 25kA; I_{cu}: 35kA; 极数：3P; 产品适用于隔离; 配用电动操作机构额定工作电压：AC230V; 具有远程控制功能; 开关模式：远程合分、手动合分; 远程控制信号模式：交流电平、无源触点。	
主检：金宏飞 签名：_____ 日期：2026-05-26	(检测机构名称、盖章) 2026 年 05 月 26 日
审核：陈小云 签名：_____ 日期：2026-05-26	
签发：黄 芳 签名：_____ 日期：2026-05-26	
备注：ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	

附 页		
获证模式	母证书	ODM 申请
委托人名称	依顿电气科技有限公司	人民电器集团有限公司
委托人地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村(浙江朝方电气有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
型号	ETM6(ETM6E)-250/3300	RDM1-250P/3300
母证书编号	CQC25012489198	
母报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心（浙江） （浙江方圆电气设备检测有限公司）、 浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心（浙江）	
母报告编号	02402-25119Y00358A-S、 02402-26A119Y02015A-S	
说明：本试验报告引用编号为 02402-25119Y00358A-S、02402-26A119Y02015A-S 的报告，仅修改了委托人、生产者名称、地址，与 02402-25119Y00358A-S、02402-26A119Y02015A-S 除产品型号、铭牌外，外形尺寸、内部结构、产品参数均一致，产品未发生变化。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-26D119Y06026
首页	√	1	02402-26D119Y06026
附页	√	1	02402-26D119Y06026
报告组成	√	1	02402-26D119Y06026
样品描述及说明报告	√	14	02402-26D119Y06026-S
安全型式试验报告	/	/	/
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-26D119Y06026

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验