



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0307-5089364
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1E-400M、RDM1E-400H



检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号： RDM1E-400M、RDM1E-400H 商 标： PEOPLE 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026.08.07 完成日期：2026.08.17	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1E-400M、RDM1E-400H Uimp：8kV；Ui：1000V；Ue：AC400V； In：400A（200A~400A 可调）；过电流脱扣器类型：电子式； Ics：42 kA（M 型），65kA（H 型）；Icu：65kA（M 型），100kA（H 型）； Icw：5kA/1s； 选择性类别：B 类；频率：50Hz； 极数：3P，4P（3 个保护极，N 极可开闭）；适用于隔离	
主检：刘振超 签名：  日期：2026.08.17	大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (国家低压成套电控设备质量 检验检测中心) (检测机构名称、盖章) 2026年08月18日
审核：高 云 签名：  日期：2026.08.18	
签发：崔绍景 签名：  日期：2026.08.18	
备注：1) 该申请为变更申请，具体变更情况见附表 1； 2) 原型式试验报告编号：C-040-09B1041-S； 3) 出具原型式试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司； 4) 原变更报告编号：03601-A-18B1767-S、03101-AY0202604-2021、03101-AY0201613-2022； 5) 出具原变更报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司、山东省产品质量检验检测研究院； 6) 原 CCC 证书编号：2024010307684218，发证日期：2024 年 08 月 29 日； 7) 本试验报告需与原试验报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-26B017C-S
首页	√	1	02901-26B017C-S
报告组成	√	1	02901-26B017C-S
安全型式试验报告	√	26	02901-26B017C-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02901-26B017C-S

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

变更情况说明			
附表 1			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品参数变更 (Ui)	Ui=800V	Ui=1000V
2	产品参数变更 (Ir3)	Ir3 (4、6、7、8、9、10、11、12、13、14) Ir1(可调)	Ir3 (4、6、7、8、9、10、11、12、14) Ir1(可调)