



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0307-5089361

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1E-800M, RDM1E-800H

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM1E-800M, RDM1E-800H 商 标：PEOPLE 样品数量：2 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026. 08. 07 2026. 08. 24 完成日期：2026. 09. 04	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号
试验结论：依据 GB/T 14048. 2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1E-800M, RDM1E-800H Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; 过电流脱扣器类型：电子式; 630A(I_R=400A~630A 可调)、800A(I_R=630A~800A 可调); Ics: 42kA (M 型), 65kA (H 型); Icu: 65kA (M 型), 100kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别：B 类; 频率：50Hz; 极数：3P, 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离	
主检：王 凯 签名：王凯 日期：2026. 09. 14	大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2026 年 09 月 14 日
审核：高 云 签名：高云 日期：2026. 09. 14	
签发：崔绍景 签名：崔绍景 日期：2026. 09. 14	
备注： 1) 该申请为变更申请，具体变更情况见附表 1; 2) 原型式试验报告编号：C-040-09B1042-S; 3) 出具原型式试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司; 4) 原变更报告编号：03601-A-18B1766-S、03101-AY0202602-2021、03101-AY0201612-2022; 5) 出具原变更报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司、山东省产品质量检验研究院; 6) 原 CCC 证书编号：2024010307684220，发证日期：2024 年 08 月 29 日; 7) 本试验报告需与原试验报告合并使用方为有效; 8) 示波图编号原则：操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-26B016C-S
首页	√	1	02901-26B016C-S
报告组成	√	1	02901-26B016C-S
安全型式试验报告	√	21	02901-26B016C-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02901-26B016C-S

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

