



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-866347
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、
RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-400L 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V; In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400V:L 型:lcs:50kA, lcu:50kA; M 型:lcs:70kA, lcu:70kA; H 型:lcs:75kA, lcu:100kA;

AC690V:L 型:lcs:10kA, lcu:20kA; M 型:lcs:15kA, lcu:25kA; H 型:lcs:18kA, lcu:35kA;

选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头:2NO2NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

配用的报警触头: 2NO2NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 江长杰 日期: 2022-01-19

审核: 何晓芳 日期: 2022-02-26

签发: 严平 日期: 2022-02-28

福建省产品质量检验研究院
2022 年 2 月 28 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
3	辅助开关参数变更	1NO1NC	2NO2NC

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ803 (A2018CCC0307-2882143);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2016010307864649;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。