



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1083757

产品名称: 塑料外壳式断路器


型 号: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M
RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2023CQC107502-1083757 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M RDM5E-2000M、RDM5E-1250H RDM5E-1600H、RDM5E-2000H 数量: 2台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-08-03 完成日期: 2023-08-25</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 上图电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268号</p>	
<p>试验结论: 原获证(母证书号: CQC22107362223)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: CQC22107362223)产品的描述、内部结构一致。</p>		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、RDM5E-2000M、 RDM5E-1250H、RDM5E-1600H、RDM5E-2000H; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400/415V、AC690V; In: 1250A (Ir: 500/630/700/800/900/1000/1100/1200/1250A 分级可调+OFF), 1600A (Ir: 630/800/900/1000/1100/1250/1400/1500/1600A 分级可调+OFF), 2000A (Ir: 800/1000/1250/1400/1500/1600/1800/1900/2000A 分级可调+OFF); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400/415V: Ics: 50kA (M型), 85kA (H型); Icu: 85kA (M型), 100kA (H型); AC690V: Ics: 25kA (M型), 25kA (H型); Icu: 25kA (M型), 25kA (H型); Icw: 25kA/1s; 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;</p>		
<p>主检: 金宏飞 签名:</p>	<p> 日期: 2023-08-25</p>	<p> (检测机构名称盖章) 2023年08月25日 检验检测专用章 (2)</p>
<p>审核: 陆林林 签名:</p>	<p> 日期: 2023-08-25</p>	
<p>签发: 黄芳 签名:</p>	<p> 日期: 2023-08-25</p>	
<p>备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页</p>		

附 页

获证模式	母证书	ODM 申请
委托人名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	浙江省乐清市乐清经济开发区 (柳市人民工业园)
型号	STM6E-1250M、STM6E -1600M、 STM6E -2000M、STM6E -1250H、 STM6E -1600H、STM6E -2000H	RDM5E-1250M、RDM5E-1600M、 RDM5E-2000M、RDM5E-1250H、 RDM5E-1600H、RDM5E-2000H
母证书编号	CQC22107362223	
母报告 检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	02401-22119Y20109-S	

说明: 本试验报告引用编号为 02401-22119Y20109-S 的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址, 与 02401-22119Y20109-S 除产品型号、铭牌外, 外形尺寸、内部结构、产品参数均一致, 产品未发生变化。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-23119Y26049
首页	√	1	02402-23119Y26049
附页	√	1	02402-23119Y26049
报告组成	√	1	02402-23119Y26049
样品描述及说明报告	√	14	02402-23119Y26049-S
安全型式试验报告	/	/	/
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-23119Y26049

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验