



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0307-2948323
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM5L-400L、RDM5L-400M、
RDM5L-400LR、RDM5L-400MR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM5L-400MR 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路 555 号								
试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5L-400L、RDM5L-400M、RDM5L-400LR、RDM5L-400MR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; I Δ n:100mA/200mA/ 300mA/500mA(任选三档分级调节)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器 类型:电子式; 使用类别:A; L 型:Icu:50kA, Ics:25kA; M 型:Icu:65kA, Ics:35kA; I Δ m:17.5kA; 3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A									
主检:  日期: 2018-08-10	 福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2018 年 8 月 13 日								
审核:  日期: 2018-08-13									
签发:  日期: 2018-08-13									
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="165 1715 1394 1906"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号解释增加 “R”, 代表某项 目专用, 产品没 有任何变化</td> <td>RDM5L-400L、RDM5L-400M</td> <td>RDM5L-400L、RDM5L-400M、 RDM5L-400LR、RDM5L-400MR</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ082(A2017CCC0307-2625572); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2018010307078061; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号解释增加 “R”, 代表某项 目专用, 产品没 有任何变化	RDM5L-400L、RDM5L-400M	RDM5L-400L、RDM5L-400M、 RDM5L-400LR、RDM5L-400MR
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号解释增加 “R”, 代表某项 目专用, 产品没 有任何变化	RDM5L-400L、RDM5L-400M	RDM5L-400L、RDM5L-400M、 RDM5L-400LR、RDM5L-400MR						