




151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0307-2878033
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM7-400L 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-02 完成日期: 2018-08-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A; RDM7-400L: 400V:Ics:35kA、Icu:50kA, 690V:Ics:10kA、Icu:20kA; RDM7-400M: 400V:Ics:42kA、Icu:65kA, 690V:Ics:10kA、Icu:20kA; RDM7-400H: 400V:Ics:65kA、Icu:100kA, 690V:Ics:10kA、Icu:20kA; 3P、4P(N 极可开闭); 适用于隔离用 配用的辅助触头: 2NO2NC, Uimp:4kV, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A	
主检:  日期: 2018-08-27	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 (11) 月 26 日
审核:  日期: 2018-11-23	
签发:  日期: 2018-11-26	
备注: 1.变更情况:(详见附页); 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ234(A2014CCC0307-1752122); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2014010307733757; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	