



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-830287
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7E-125M, RDM7E-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器
型号: RDM7E-125M

商 标: /

样品数量: 3 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-12-08

完成日期: 2022-01-21

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇
柳乐路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM7E-125M, RDM7E-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
In:32A, 63A, 125A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型: AC400V:Ics:35kA,
Icu:50kA; AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H 型: AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA;
Icw:1.5kA/1s; 选择性类别:A; M 型:3P、4P, H 型:3P

主检:  日期: 2022-01-21

审核:  日期: 2022-02-28

签发:  日期: 2022-03-02



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ794 (A2018CCC0307-2878036);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010307728913;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。