



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107501-1135797

产品名称: 并网箱

型号: RDPV8-B-50

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1135797

样品名称: 并网箱

型号: RDPV8-B-50

商标: PEOPLE

样品数量: 1 台+样件

样品来源: 送样

样品生产序号: 202311001

收样日期: 2023.11.22

完成日期: 2023.12.15

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 人民电器集团有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: RDPV8-B-50;

额定电压 (Un): 400V、380V、230V;

额定绝缘电压 (Ui): 690V;

额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 100A~10A;

配电母线的组额定电流 (Ing): /;

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 2kA;

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /;

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP65;

进线回路数: 1 回路, 出线回路数: 1 回路

主检: 许立岗 签名: 许立岗 日期: 2023.12.15

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2023.12.19

签发: 曾 征 签名: 曾征 日期: 2024.01.18

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2024 年 01 月 18 日

备注

- 1、送试样品: #1 (Un: 400V, InA: 100A; IP65) + 样件;
- 2、该产品仅适用于污染等级为 2 级环境户内使用。