



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: V2020CQC107502-754888
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQ5-125

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDQ5-125 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.01.18 完成日期: 2021.02.05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ5-125 额定绝缘电压 (Ui): 800V; 控制回路额定绝缘电压 (Ui): 400V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 控制回路冲击耐受电压 (Uimp): 2.5kV; 约定发热电流 (Ith): 125A; 额定工作电压 (Ue): AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); 额定工作电流 (Ie): 16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力 (Icm) (峰值): 17kA; 额定短时耐受电流 (Icw): 10kA/0.03s; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P。	
主检: 刘振超 签名:  日期: 2021.02.25	 大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (检测机构名称、盖章) 2021 年 02 月 26 日
审核: 高 云 签名:  日期: 2021.02.26	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021.02.26	
备注:	