



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0305-4764761



(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQ5-125

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告	
样品名称：双电源自动转换开关 型 号：RDQ5-125 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2025 年 07 月 21 日 完成日期：2025 年 10 月 17 日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDQ5-125 Uimp: 8kV (主回路)、2.5kV (控制回路); Ui: 800V (主回路)、400V (控制回路); Ith: 125A; Ue: AC230V (2P), AC400V (3P、4P); Ie: 16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/0.03s; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 50Hz; 极数: 2P、3P、4P。	
主检：杜淑娟 签名：  日期：2025-10-17 审核：刘芳 签名：  日期：2025-10-23 签发：张春香 签名：  日期：2025-10-23	 天津天远电控设备检测有限 公司 (检测机构名称、盖章) 2025 年 10 月 26 日
备注	备注：该申请为变更申请，变更项目表详见附页。

附 页

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
原 CCC 证书编号	2024010305696814	
原安全型式试验报告编号	02901-V21002C-S	
原电磁兼容试验报告编号	/	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	大连产品质量检验检测研究院有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-25认检072-4764761-2S
首页	√	2	06301-25认检072-4764761-2S
报告的组成	√	1	06301-25认检072-4764761-2S
安全型式试验报告	√	40	06301-25认检072-4764761-2S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验