




2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:




申请编号: A2016CCC0305-2343552
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型 号: RDQH5-400L, RDQH5-400M, RDQH5-400H

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关电器 型 号: RDQH5-400L, RDQH5-400M, RDQH5-400H 商 标:  EOPL® 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-08-16 完成日期: 2016-11-17		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQH5-400L, RDQH5-400M, RDQH5-400H 额定绝缘电压(Ui): 800V; 额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV; 约定发热电流(Ith): 225A,250A,315A,350A,400A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 225A,250A,315A,350A,400A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): L 型:105kA;M 型:143kA;H 型:220kA; 额定短路分断能力(Icn): L 型:50kA;M 型:65kA;H 型:100kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P			
主检:  日期: 2016.11.29		 (检测机构名称, 盖章) 2016年11月29日	
审核:  日期: 2016.11.29			
签发:  日期: 2016.11.29			
备注: 无			