



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0308-5070165
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RDT16-00

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：有填料封闭管式刀型 触头熔断器 型 号：RDT16-00 商 标：/ 样品数量：熔断体：13 台 支持件：13 台 样品来源：送样 收样日期：2026-07-15 完成日期：2026-08-06	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号												
试验结论：依据 GB/T 13539.2—2015 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDT16-00； 熔断体：Un：AC660V/500V；In：6A，10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A，160A；额定分断能力 I1：50kA/660V；120kA/500V； 分断范围和使用类别：gG； 熔断体支持件：Un：AC660V/500V；In：160A；1P													
主检：许茂轩 日期：2026-08-06													
审核：许志峰 日期：2026-08-25													
签发：严平 日期：2026-08-26													
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>支持件绝缘底座供应商增加</td><td>/</td><td>温州鸣凡塑胶有限公司 温州安通电气有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>弹簧供应商变更</td><td>安光弹簧厂</td><td>乐清市永恒弹簧厂 乐清市杰灵弹簧厂 乐清市天力弹簧厂</td></tr></table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	支持件绝缘底座供应商增加	/	温州鸣凡塑胶有限公司 温州安通电气有限公司	2	弹簧供应商变更	安光弹簧厂	乐清市永恒弹簧厂 乐清市杰灵弹簧厂 乐清市天力弹簧厂
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	支持件绝缘底座供应商增加	/	温州鸣凡塑胶有限公司 温州安通电气有限公司										
2	弹簧供应商变更	安光弹簧厂	乐清市永恒弹簧厂 乐清市杰灵弹簧厂 乐清市天力弹簧厂										
2.最近一次原认可报告编号：03601-A-16C0262-S； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司； 4.原证书编号：2024010308657519； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。													

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-26DQ0843
首页	√	1	02501-26DQ0843
报告组成	√	1	02501-26DQ0843
安全型式试验报告	√	14	02501-26DQ0843-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验